

Goiânia, 18 de junho de 2015.

SS nº...63.226807

Processo 2014/016720-1

À
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
GOIÂNIA - GO

Prezado (a) Senhor (a),


Em atenção à sua solicitação para liberação de uma carga de 500 kVA, para atender Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, situado na Avenida C 206 com Avenida C 198, com Avenida C 231, Jardim América, município de Goiânia - GO, informamos que a mesma está liberada mediante as seguintes condições:

1. Tensão de fornecimento: 13,8 kV.
2. Alimentação pelo circuito 12, 13,8 kV, SE Campinas.
3. Assinatura do devido Contrato de Fornecimento, antes da ligação da carga.
4. Manter o fator de potência mínimo de 92% (indutivo ou capacitivo), conforme determina o Artigo 95 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Atenciosamente,



Engª Livia Elias Weber de Deus Amaral – Mat.: 11121-1
DT – Setor de Planejamento da Distribuição



Engª Florinda Rodrigues da Silva – Mat.: 09084-0
DT – Setor de Planejamento da Distribuição

Esta liberação tem validade de um ano a partir de 18 de junho de 2015.